



## 江苏省涉及饮用水卫生安全产品

### 卫生许可批件

共 2 页 第 1 页

产品名称	PENTAIR 牌 DFX-CB-10 型聚丙烯炭棒复合滤芯																		
产品类别	水处理材料																		
产品规格或型号	DFX-CB-10、DFX-CB-10BB、DFX-CB-20、DFX-CB-20BB																		
产品技术信息	<p><b>【产品说明】</b></p> <p>该产品为聚丙烯炭棒复合滤芯，卫生要求应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）。</p> <p><b>【主要成份或部件】</b></p> <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">型号</th><th colspan="2">主要成份或部件</th></tr><tr><th>炭棒</th><th>聚丙烯滤芯</th></tr></thead><tbody><tr><td>DFX-CB-10</td><td>过滤精度 10um,φ 57 × 237 mm,1 支</td><td>过滤精度 10um,φ69×236 mm, 1 支</td></tr><tr><td>DFX-CB-20</td><td>过滤精度 10um,φ 57 × 496 mm, 1 支</td><td>过滤精度 10um,φ 69 × 495 mm, 1 支</td></tr><tr><td>DFX-CB-10 BB</td><td>过滤精度 10um,φ 88 × 237 mm 1 支</td><td>过滤精度 10um,φ 101 × 236 mm 1 支</td></tr><tr><td>DFX-CB-20 BB</td><td>过滤精度 10um,φ 88 × 496 mm 1 支</td><td>过滤精度 10um,φ 101 × 495 mm 1 支</td></tr></tbody></table> <p><b>【使用范围】</b></p> <p>用于市政自来水的净化处理，与生活饮用水水质处理器配套使用。</p> <p><b>【注意事项】</b></p> <p>首次使用或长期停用后恢复使用时进行冲洗；定期更换滤芯。</p>		型号	主要成份或部件		炭棒	聚丙烯滤芯	DFX-CB-10	过滤精度 10um,φ 57 × 237 mm,1 支	过滤精度 10um,φ69×236 mm, 1 支	DFX-CB-20	过滤精度 10um,φ 57 × 496 mm, 1 支	过滤精度 10um,φ 69 × 495 mm, 1 支	DFX-CB-10 BB	过滤精度 10um,φ 88 × 237 mm 1 支	过滤精度 10um,φ 101 × 236 mm 1 支	DFX-CB-20 BB	过滤精度 10um,φ 88 × 496 mm 1 支	过滤精度 10um,φ 101 × 495 mm 1 支
型号	主要成份或部件																		
	炭棒	聚丙烯滤芯																	
DFX-CB-10	过滤精度 10um,φ 57 × 237 mm,1 支	过滤精度 10um,φ69×236 mm, 1 支																	
DFX-CB-20	过滤精度 10um,φ 57 × 496 mm, 1 支	过滤精度 10um,φ 69 × 495 mm, 1 支																	
DFX-CB-10 BB	过滤精度 10um,φ 88 × 237 mm 1 支	过滤精度 10um,φ 101 × 236 mm 1 支																	
DFX-CB-20 BB	过滤精度 10um,φ 88 × 496 mm 1 支	过滤精度 10um,φ 101 × 495 mm 1 支																	
申请单位	苏州滨特尔水处理有限公司																		



申请单位地址	苏州市苏州新区何山路 371 号
实际生产企业	苏州滨特尔水处理有限公司
实际生产企业地址	苏州市苏州新区何山路 371 号
审批结论	经审核, 该产品符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定, 现予批准。
批准文号	(苏)卫水字(2014)第 0553 号
批准日期	2014 年 12 月 31 日
批件有效期	截至 2018 年 12 月 30 日
备注	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 如果存在多个生产企业的, 应分别注明每个实际生产企业的名称和地址。</li><li>2. 本批件只对与所载明内容(包括名称、类别、规格、申请单位、企业、附件内容等)一致的产品有效, 且必须在本批件注明的实际生产企业生产。</li><li>3. 批准时仅对其所申报材料对应产品的卫生安全性进行了审核, 未对其所宣传的功能和其他质量问题进行评价。</li><li>4. 需要备注的其他内容。</li></ol>

请于批件有效期届满前 30 日之前提出延续申请。

